

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ34.В.02040

## ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0001479

Акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР».

Адрес: 141980, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей д. 2. ОГРН: 1025001416241. Телефон: +7(496) 217-03-52; +7(496) 217-13-02, факс: +7(496) 217-03-94, e-mail: pravlenie@tenzor.net.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «Приборный завод «ТЕНЗОР».

Адрес: 141980, Россия, Московская область, г. Дубна, ул. Приборостроителей д. 2. ОГРН: 1025001416241. Телефон: +7(496) 217-03-52; +7(496) 217-13-02, факс: +7(496) 217-03-94, e-mail: pravlenie@tenzor.net.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». 109428, г. Москва, Рязанский проспект, д. 10, стр. 2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Модули газового пожаротушения МГПТ(65-20-33), МГПТ(65-40-33), МГПТ(65-60-33), МГПТ(65-60-50), МГПТ(65-80-50), МГПТ(65-100-50) с электрическим, пневматическим и ручным видами пуска, изготавливаемые по техническим условиям еФ5.887.004ТУ.

Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 48 5487

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

## ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ, в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ, от 03.07.2016 г. № 301-ФЗ), статья 101, статья 112. ГОСТ Р 53281-2009 «Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний».

## ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний № С-28/09-2014 от 18.09.2014 г., ИЦ «ПОЖ-АУДИТ» ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ИН24 от 25.08.2010 г. Акт о проведении внепланового инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № 171-14/В/ИК-16 от 05.12.2016 г. Акт по результатам внепланового инспекционного контроля за сертифицированной продукцией № 171/В/ИК-16 от 07.12.2016 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации: 4с.

## ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия № С-RU.ПБ34.В.01592 от 23.09.2014 г., выданный органом по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ» № ТРПБ.RU.ПБ34 от 14.01.2014 г.

Технические условия на изделия еФ5.887.004ТУ.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 08.12.2016 по 22.09.2019

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*М.И. Кондауров*  
подпись

*Д.А. Тарунтаев*  
подпись

Д.А. Тарунтаев

инициалы, фамилия

М.И. Кондауров

инициалы, фамилия